



Energi & Teknik

- Sydhavnsvej 35 4400 Kalundborg
 - Hovedgaden 32 4270 Høng
 - Bogensevej 11 4200 Slagelse
- Telefon 5884 1400 eilandenergi.dk

BESKRIVELSE AF STANDARD MONTAGE.

Krav før installation

- Placer anlægget umiddelbart efter vandmåleren, før første afgrening.
- Anlægget skal have adgang til afløb og 230V strøm.
- Der skal være en spildevandstilslutning, et afløb og en el-tilslutning cirka 1 meter fra anlægget.
- Der skal være tilstrækkelig plads til anlægget.

Installation af blødgøringsanlæg inkluderer

- Forberedelse og montering af en by-pass. Bemærk: Materialer til by-pass medfølger ikke, men bypass-ventilen følger med anlægget.
- Montering af anlægget til by-pass ved hjælp af medfølgende tilførselsslanger.
- Tilslutning af almindelig strømforsyning via stik.
- Montering af en overløbsslange på 1,2 m med fald mod afløbet.
- Montering af en afløbsslange på 1,2 m med fald mod afløbet.
- Udførelse af hårdhedstest på råvandet inden start af anlægget (hårdhedstestkit medfølger).
- Indstilling af kapacitet og finjustering af anlægget.
- Udførelse af hårdhedstest på blødgjort vand efter start af anlægget (hårdhedstestkit medfølger).